



# MARKTGEMEINDE ENGELHARTSTETTEN

2292 Engelhartstetten, Obere Hauptstraße 2

☎ 02214/2292 📠 02214/2292-22 – DVR: 0091685

Email: [gemeinde@engelhartstetten.at](mailto:gemeinde@engelhartstetten.at) ♦ WEB: [www.engelhartstetten.at](http://www.engelhartstetten.at)

---

## **AKTUELLE WASSERWERTE** **WVA ENGELHARTSTETTEN**

Messung vom 13.04.2023

Information zur Trinkwasserqualität

Entnahmestelle WVA Engelhartstetten / Ortsnetz LOIMERSDORF

Parameter	Wertebereich	Ergebnis
pH-Wert	6,5 – 9,5	7,6
Gesamthärte	-	9,9 °dH
Carbonathärte	-	4,5 °dH
Calcium	400 mg/l	40,7 mg/l
Magnesium	150 mg/l	18,3 mg/l
Natrium	200 mg/l	8,5 mg/l
Kalium	50 mg/l	1,2 mg/l
Nitrat	50 mg/l	20 mg/l
Chlorid	200 mg/l	29 mg/l
Sulfat	250 mg/l	64 mg/l *)
Coliforme Bakterien Escherichia coli (E. coli) Enterokokken	-	nicht nachweisbar

\*) Überschreitungen bis zu 750 mg/l SO<sub>4</sub> bleiben außer Betracht, sofern der dem Calcium nicht äquivalente Gehalt des Sulfates 250 mg/l nicht übersteigt.

Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das Wasser der WVA Engelhartstetten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.